

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Липецк, ул. Папина, 2 а, тел. 8 (4742) 22-88-06

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Липецк, ул. Московская, 16, т. 8 (4742) 22-89-15, ugpn@bk.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ЗАДОНСКОМУ,
ТЕРБУНСКОМУ, ВОЛОВСКОМУ И ХЛЕВЕНСКОМУ РАЙОНАМ**

Г. Задонск ул. Советская-30

Предписание № 1/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА КОНЬ-КОЛОДЕЗЬ ХЛЕВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, директору МБОУ СОШ с. Конь-Колодезь Хлевенского района Пальчиковой Нине Андреевне.

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.д.)

В период с « 20 » января по « 14 » февраля 2020г. проведено мероприятие по надзору инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Задонскому, Тербунскому, Воловскому и Хлевенскому районам капитаном внутренней службы Зябриным Олегом Викторовичем здания, строений, оборудования и территории МБОУ СОШ с. Конь-Колодезь Хлевенского района, по адресу: Хлевенский р-н с. Конь-Колодезь ул. Школьная, 32 Липецкая обл, Хлевенский р-он с. Синдякино пер. Школьный, 3

(должность, звание, фамилия и инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего

мероприятия по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ СОШ с. Конь-Колодезь Хлевенского района Пальчиковой Ниной Андреевной.

(указывается должности, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ П/П	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативн. правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Здания и помещения МБДОУ детский сад с. Воробьевка Хлевенского района				
1	в подсобном помещении оборудовать два светильника защитными колпаками, предусмотренными конструкцией изделия	(ППР в РФ п. 42,в)	17.03.2020 года	
2	в помещении спортзала оборудовать светильники защитными колпаками, предусмотренными конструкцией изделия	(ППР в РФ п. 42,в)	17.03.2020 года	

3	в дошкольной группе закрепить ковровые дорожки на путях эвакуации к покрытию пола. Основание:	(ППР № 390,п.39)	17.03.2020 года	
4	в помещении спортзала привести в исправное состояние автоматическую пожарную сигнализацию	(ППР № 390,п.61)	17.03.2020 года	
	в кладовом помещении дошкольной группы оборудовать светильник защитным колпаком, предусмотренными конструкцией изделия	(ППР в РФ п. 42,в)	17.03.2020 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в 1-м квартале 2020 г.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;


должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по Задонскому, Тербунскому, Воловскому и Хлевенскому районам Зябрин О.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"14" февраля 2020 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил :

Директор МБОУ СОШ

с. Конь-Колодезь Хлевенского района

Пальчикова Н.А.

(должность, фамилия, инициалы)

"14" февраля 2020 г.

(подпись)

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.